

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-TR.ПБ68.В.00829/22



ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «МИР ТЕХНОЛОГИЙ» (ООО «МИР ТЕХНОЛОГИЙ»)
Место нахождения: 117041, Россия, город Москва, улица Адмирала Руднева, дом 4, этаж 6, помещение IV, офис 613.
ОГРН 1187746469096, ИНН 7727346710, Телефон: +79154152183, E-mail: MirTekhnologiy@gmail.com.
Договор №78 от 08.02.2021 г.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«UNTEL KABLOLARI SANAYI VE TICARET A.S.»
Место нахождения: ТУРЦИЯ, Makine Osb 6. Cad. No:4, Demirciler Köyü, Dilovası, Kocaeli (İzmit), 41455 Makine Osb/Dilovası/Kocaeli.
40.834722°, 29.571388°.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", место нахождения 121351, РОССИЯ, город Москва, ул. Ивана Франко, д. 46, пом. I, ком. № 1, № 1А, этаж 5, ОГРН 1117746604502, ИНН 7714846955, адрес места осуществления деятельности 115054, РОССИЯ, Москва г, Дубининская ул, д. 33, корп. Б этаж 2, кабинет 228 (3), уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.11ПБ68, телефон +74954813340, адрес электронной почты info@pskpb.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Кабели шахтные, не распространяющие горение при одиночной прокладке, с медными жилами, на номинальное напряжение от 1,8/6, до 20/35 кВ, с изоляцией из этиленпропиленовой резины, в оболочке из полимерного материала, марок согласно Приложению №1 на 1 листе, выпускаемые в соответствии с технической документацией изготовителя. Серийный выпуск.

код ОКПД 2 27.32.13.121

код ТН ВЭД ЕАЭС 8544 60 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний № ППБ-083/02-2022 от 25.02.2022 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Акта анализа состояния производства № 1109-СС/10-2021 от 27.10.2021 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68).
Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» п. 5.2. Показатели пожарной опасности согласно Приложению №2 на 1 листе. Максимальная температура транспортировки и хранения: +40°C, минимальная температура транспортировки и хранения: -25°C.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

Руководитель

(заместитель руководителя) органа по
сертификации

М.П.

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

с

28.02.2022

по

27.02.2027

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Хаева Ирина Викторовна
(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3050057/baseInfo>

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-TR.ПБ68.В.00829/22

На продукцию, подлежащей обязательной сертификации

Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.32.13.12 1	8544 60 100 0	Кабели шахтные, не распространяющие горение при одиночной прокладке, с медными жилами, на номинальное напряжение от 1,8/6, до 20/35 кВ, с изоляцией из этиленпропиленовой резины, в оболочке из полимерного материала: - с 3 основными медными жилами, номинальным сечением от 25 до 120 мм², с 3 медными жилами заземления, номинальным сечением от 16 до 70 мм², с 3 медными жилами управления, номинальным сечением 2,5 мм², на номинальное напряжение 3,6/6, 6/10, 8,7/15, 12/20, 18/30 кВ, с изоляцией из этиленпропиленовой резины, в оболочке из эластомерного компаунда, марки (N)TSCGECWÖU – TBM; - с 3 основными медными жилами, номинальным сечением от 25 до 185 мм², с 3 медными жилами заземления, номинальным сечением от 16 до 95 мм², с 3 медными жилами управления, номинальным сечением 2,5 мм², на номинальное напряжение 3,6/6, 6/10, 8,7/15, 12/20, 18/30 кВ, с изоляцией из этиленпропиленовой резины, в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марки (N)3GHSSHCH; - с 3 основными медными жилами, номинальным сечением от 25 до 120 мм², с 3 медными жилами заземления, номинальным сечением от 25 до 70 мм², на номинальное напряжение 3,6/6, 6/10, 8,7/15, 12/20, 14/25, 18/30, 20/35 кВ, с изоляцией из этиленпропиленовой резины, в оболочке из эластомерного компаунда, марок SUPREMI (N)TSCGEWÖU, SUPREMI (N)TSCGEWÖU SB; - с 1 медной жилой, номинальным сечением от 25 до 240 мм², на номинальное напряжение 3,6/6, 6/10, 8,7/15, 12/20, 14/25, 18/30, 20/35 кВ, с изоляцией из этиленпропиленовой резины, в оболочке из эластомерного компаунда, марки (N)TMCGCWÖU; - с 3 основными медными жилами, номинальным сечением от 25 до 185 мм², с 3 медными жилами заземления, номинальным сечением от 16 до 95 мм², с 3 медными жилами управления, номинальным сечением 2,5 мм², на номинальное напряжение 3,6/6, 6/10, 8,7/15, 12/20, 18/30 кВ, с изоляцией из этиленпропиленовой резины, в оболочке из поливинилхлорида, марки (N)3GHSSYCY; - с 3 основными медными жилами, номинальным сечением от 25 до 240 мм², с 3 медными жилами заземления, номинальным сечением от 16 до 120 мм², с 3 медными жилами управления, номинальным сечением 1,5 мм², на номинальное напряжение 1,8/6, 3,6/6 кВ, с изоляцией из этиленпропиленовой резины, в оболочке из эластомерного компаунда, марки NTSKCGECWÖU; - с 3 основными медными жилами, номинальным сечением от 25 до 300 мм², с 2 медными жилами заземления, номинальным сечением от 25 до 150 мм², с оптическими волокнами, в количестве от 4 до 24, на номинальное напряжение 3,6/6, 6/10, 8,7/15, 12/20, 14/25, 18/30, 20/35 кВ, с изоляцией из этиленпропиленовой резины, в оболочке из эластомерного компаунда, марки (N)TSCGEWÖU FO	Техническая документация изготовителя



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

М.П.

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись)


(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Хаева Ирина Викторовна
(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3050057/baseInfo>

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 **К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ**

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-TR.ПБ68.В.00829/22

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ 31565-2012 пункт 5.2	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	Предел распространения горения кабельного изделия при одиночной прокладке (ПРГО) – О1 в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 31565-2012 при испытаниях по ГОСТ ИЕС 60332-1-2-2011, ГОСТ ИЕС 60332-1-3-2011




Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

М.П.

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись)


(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Хаева Ирина Викторовна
(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3050057/baseInfo>